

控制编号:Q/YZJ/C01

检 测 报 告

第 1 页,共 4 页

样品编号:YZ240115CC

样品类别:出厂水 (日检)

受检单位:扬中金州水务有限公司

扬中金州水务有限公司化验中心

地址:扬中市三茅镇兴华村团结三组

邮编:212200

电话(0511)88395918

传真(0511)88395918

扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ240115CC

第2页,共4页

样品名称:出厂水

样品性状:无色透明

检验性质:自检

采样单位:扬中金州水务有限公司化验中心

采样地点:扬中金州水务有限公司送水泵房

采样日期:2024.01.15

检测日期:2024.01.15

报告日期:2024.01.18

检测依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023

检测结论: 该样品检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 要求

编制人: 李燕明

编制日期: 2024.1.18

审核人: 李燕

审核日期: 2024.1.18 检测机构公章

签发人: 李燕

签发日期: 2024.1.18



扬中金州水务有限公司化验中心

检测报告

样品编号: YZ240115CC

第 3 页,共 4 页

检测结果:			标准限值	
检测项目名称	检测结果	单位	(GB5749-2022)	检测依据
1 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T5750.12-2023(5.1)
2 菌落总数	0	CFU/mL	100	GB/T5750.6-2023(4.1)
3 色度(铂钴色度单位)	<5		15	GB/T5750.4-2023(4.1)
4 浑浊度	0.10	NTU	1	GB/T5750.4-2023(5.1)
5 臭和味	无		无异臭、异味	GB/T5750.4-2023(6.1)
6 肉眼可见物	无		无	GB/T5750.4-2023(7.1)
7 高锰酸盐指数	1.10	mg/L	3	GB/T5750.7-2023(4.1)
8 游离氯	0.6	mg/L	0.3-4	GB/T5750.11-2023(4.2)
9 pH	7.78		不小于 6.5 且不大于 8.5	GB/T5750.4-2023(8.1)

以下空白



说 明

- 1、本报告不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(多页加盖骑缝章)。
- 3、本报告只对送检样品的检测结果负责。
- 4、本报告未经同意不得用于产品标签、广告及宣传。
- 5、本报告未经本中心同意不得部分复制;经同意复制的复制应由本中心加盖公章确认。
- 6、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本中心,逾期不予受理。

