

二次供水 水质检测数据公示							
采样日期				2025.6.18	2025.6.18	2025.6.18	2025.6.18
采样地点				贵丽中央一期	吾悦三期	新天地	雨润广场C区
合格率 (%) (合格项次/总项次)				100	100	100	100
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022				
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
3	色度(铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	1	0.25	0.35	0.21	0.19
5	臭和味		无异臭、异味	无	无	无	无
6	肉眼可见物		无	无	无	无	无
7	pH		不小于6.5且不大于8.5	7.80	7.79	7.71	7.80
8	游离氯	mg/L	0.3~2 (出厂水) ; 0.05~2 (管网末梢)	0.1	0.1	0.3	0.3

2025.6.18	2025.6.18	2025.6.18	2025.6.18	2025.6.18	2025.6.18
浩云湾西	水上花城A区	水上花城C区	江城壹品	复旦科技园	锦泰苑
100	100	100	100	100	100
检测结果					
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
<5	<5	<5	<5	<5	<5
0.27	0.23	0.25	0.18	0.21	0.17
无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无
7.74	7.79	7.73	7.77	7.82	7.74
0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
			扬中金州水务有限公司化验中心		